

Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství
	<b>Větrání kuchyně</b>		
1	Kompaktní větrací jednotka - podstropní provedení s deskovým rekuperátorem a obtokem; průtok vzduchu 3200/3200 m3/h; externí statický tlak 250/370 Pa; vodní ohřivač 12,5 kW / voda 80°C; motory 2x3,3 kW / 5,3 A / 400 V / 50 Hz; popis jednotky uveden v TZ; předpokládaný standard: ATREA DUPLEX 4000	ks	1
2	Příslušenství jednotky větrací jednotky - servo obtokové klapky, servo vstupních uzavíracích klapek, připojovací teplovodní uzel; manžety pro připojení potrubí; příslušenství pro zavěšení jednotky	kpl	1
3	Regulace jednotky - silová s řízením teplovodního ohřivače; manostaty filtrů, ovladač termostat a externí ovládací panel	kpl	1
5	Nerezový akumulární zákryt - rozměr 2250x1200, včetně osvětlení a tukových filtrů - jmenovitý průtok 1300 m3/h (s možností redukce); připojení boční d 250 mm; provedení upřesnit s výrobcem dle výkresové dokumentace; předpokládaný standard: ATREA STANDARD NÁSTĚNNÝ ZÁKRYT 2250x1200x465 mm	ks	2
7	Vyústka odsávací do kruhového potrubí jednořadá s regulací rozměru 325x75 mm pro průtok 200 m3/h; předpokládaný standard: ELEKTRODESIGN KV-P1-325x75-R1	ks	3
9	Protidešťová sací a výfuková žaluzie včetně sítky a rámu na fasádu - 800x500; barevná povrchová úprava dle fasády	ks	1
10	Distribuční textilní vyústka pro průtok vzduchu 3200 m3/h při tlakové ztrátě cca do 80 Pa s napojením na potrubí 500x315 mm - provedení a barvu upřesnit před dodávkou dle návrhu výrobce a odsouhlasení investora; předpokládané provedení - půlkruhové s pevným zavěšením na dvě lišty ke stropu d 500 mm / délka 4000 mm; předpokládaný standard: Příhoda s.r.o.	ks	1
11	Protipožární klapka rozměru - 500x315 mm; ruční a teplotní ovládání s koncovým spínačem; odolnost 90 min.; předpokládaný standard: Mandík PKTM90/CZ.11	ks	2
13	Tlumič hluku 500x500/1500 (2x buňka 500x250/1500); předpokládaný standard: buňkový tlumič typu G 500x250/1500 GREIF	ks	4
15	Regulační klapka do kruhového potrubí d 250 - ruční - zaregulování včetně aretace polohy; předpokládaný standard: ELEKTRODESIGN MSM 250	ks	3
19	Výfuková hlavice na potrubí 400x400; čtyřhranná se sítí z pozinkovaného plechu	ks	1
28	Potrubí přívodní skl čtyřhranné / 60% tv.	m2	25
29	Potrubí pro odtaž - skl - vodotěsné včetně kruhových dílů / 70% tv.	m2	30
30	Potrubí SPIRO do průměru 250 mm / 30% tv.	bm	20
32	Tepelná izolace - Orsil 40 mm na trny s polepem hliníkovou folií	m2	45
33	Protipožární izolace vláknitá do plechu - venkovní použití min. 40 mm, min. 30 min.	m2	12
34	Kontrolní otvor na čtyřhranné potrubí cca 400x200 mm	ks	2
36	Montážní, závěsový, upevňovací a spojovací materiál	kg	25